

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 7 juillet 2021

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE CHEU
Mairie

89600 CHEU

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

SIAEP DE LA REGION DE ST FLORENTIN

Prélèvement	Type	Code	Nom	
Unité de gestion		00118873		Prélevé le : mardi 29 juin 2021 à 10h33
Installation		0231	SIAEP DE LA REGION DE ST FLORENTIN	par : ROMAIN ROUSSELET
Point de surveillance	UDI	000748	SAINT-FLORENTIN GERMIGNY	Type visite : D1
Localisation exacte	P	0000000748	CENTRE CHEU	Type d'eau: T
Commune	MAIRIE	CHEU		Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17,8 °C				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,14 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,18 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00118341 Référence laboratoire : LSE2106-31880

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	1				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	2,6 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,45 unité pH			6,50	9,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	500 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00118873)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité à cause de la Turbidité qui dépasse 2 NFU. S urveiller la bonne teneur en chlore en distribution.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Bruno BARDOS